



Оператер дистрибутивног система

„Електро Добој“

акционарско друштво Добој

Николе Пашића 77, 74000 Добој, Република Српска - БиХ

Тел: +387(53)209700, Факс: +387(53)241344

Web: www.elektrodoboj.net; Email: info@elektrodoboj.net

Регистровано код Окружног привредног суда у Добоју,

МБС: 85-02-0021-09; Матични број: 01074628

ЈИБ: 4400014500009; ИБ: 400014500009

Број: 5832-5/25

QF-P5-007

Датум: 28.8.2025. године

На основу члана 64. став (1), члана 70. ставови (1), (3) и (6) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број: 39/14, 59/22, 50/24), члана 8. став (2) Правилника о успостављању и раду Комисије за набавке („Службени гласник БиХ“ број: 103/14) и члана 19. став (4) тачка д) Правилника о јавним набавкама, а на Препоруку Комисије за набавку, Управа предузећа ОДС „ЕЛЕКТРО ДОБОЈ“ а.д. Добој, донијела је:

ОДЛУКУ

о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.

Прихвата се Препорука Комисије за набавку у складу са Записником о прегледу и оцјени понуда, број: 5832-4/25 од 5.8.2025. године и Уговор о јавној набавци у поступку набавке оптичких каблова и овјесне опреме додјељује се понуђачу „ЕЛ ПРОМЕТ“ д.о.о. Бања Лука као овлашћеном представнику групе понуђача: „ЕЛ ПРОМЕТ“ д.о.о. „ЕЛНАР“ д.о.о. Бања Лука и ГП „ГРАДИП“ д.о.о. Прњавор, на основу његове понуде бр. 01/2521 од 8.7.2025. године, за понуђену цијену у износу од 249.991,00 КМ (без ПДВ-а), као најповољнијем понуђачу.

Члан 2.

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу након истека рока од 15 дана, рачунајући од дана када су сви понуђачи обавијештени о избору најповољније понуде.

Члан 3.

Ова Одлука објавиће се на интернет страници Предузећа (www.elektrodoboj.net), истовремено са упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. став (6) Закона о јавним набавкама.

Члан 4.

За извршење ове Одлуке задужује се и овлашћује Служба за набавку и складиште.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке у складу са чланом 71. став (2) Закона о јавним набавкама.

Образложење

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 5832/25-0 од 12.6.2025. године.

Јавна набавка је проведена отвореним поступком.

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 250.000,00 КМ.

Обавјештење о набавци број: 1404-1-1-104-3-65/25, објављено је на Порталу јавних набавки дана 12.6.2025. године, а сажетак обавјештења о набавци објављен је у „Службеном гласнику БиХ“ број: 37/25 од 20.6.2025. године.

Комисија за предметну набавку именована је Рјешењем број: 5832-2/25 од 13.6.2025. године. Комисија за јавну набавку доставила је Управи предузећа Записник о прегледу и оцјени понуда број: 5832-4/25 од 5.8.2025. године са препоруком о избору најповољнијег понуђача у предметном поступку јавне набавке.

Комисија за предметну набавку је благовремено и правилно извршила отварање, преглед и оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајући записник, у којем је утврђено следеће:

- да су у предметном поступку заprimљене четири понуде,
- да су благовремено заprimљене четири понуде,
- да није било неблаговремено заprimљених понуда,
- да је понуда понуђача „ЕЛ ПРОМЕТ“ д.о.о. Бања Лука као овлаштеног представника групе понуђача: „ЕЛ ПРОМЕТ“ д.о.о, „ЕЛНАР“ д.о.о. Бања Лука и ГП „ГРАДИП“ д.о.о. Прњавор, квалификована и прихватљива, те да су достављени сви тражени докази прописани тендерском документацијом, на прописан начин,
- да се понуда понуђача „ЕЛНОС ТРАДЕ“ д.о.о. Бања Лука одбацује на основу члана 68. став (4) под и) и под ј) Закона о јавним набавкама (Службени Гласник БиХ број: 39/14, 59/22, 50/24),
- да се понуда понуђача „G&T“ инжињеринг д.о.о. Бања Лука одбацује на основу члана 68. став (4) под и) Закона о јавним набавкама (Службени Гласник БиХ број: 39/14, 59/22, 50/24),
- да се понуда понуђача „И.Е.Г.“ д.о.о. Брчко одбацује на основу члана 68. став (3) и (4) под ф) Закона о јавним набавкама (Службени Гласник БиХ број: 39/14, 59/22, 50/24).

Најприје напомињемо да је дописом бр. 6858/25 од 14.7.2025. године тражено појашњење понуде групе понуђача „El Promet“ д.о.о. Бања Лука, „Elnar“ д.о.о. Бања Лука и „GP Gradip“ д.о.о. Прњавор, те да је дана 16.7.2025. године стигло предметно појашњење, бр. 6924/25-0 у којем је група понуђача „El Promet“ д.о.о. Бања Лука, „Elnar“ д.о.о. Бања Лука и „GP Gradip“ д.о.о. Прњавор довољно детаљно појаснила своју понуду у погледу постављеног питања.

Затим је дописом бр. 6857/25 од 14.7.2025. године тражено појашњење понуде понуђача „IEG“ д.о.о. Брчко, те је дана 18.7.2025. године стигло предметно појашњење, бр. 7018/25-0, а у оквиру којег је понуђач између осталог доставио извјештај типског теста и декларацију произвођача, који нису били дио оригиналне понуде. С обзиром на то да се ови документи односе на кључне техничке карактеристике предмета набавке, накнадно достављање документације понуђача „IEG“ д.о.о. Брчко представља недопуштену допуну понуде.

У вези са образложењем разлога искључења понуђача Уговорни орган наводи следеће.

Понуда понуђача „ELNOS TRADE“ д.о.о. Бања Лука се искључује због неиспуњења услова за квалификацију из следећих разлога:

За ставку бр. 1 техничком спецификацијом тражен је оптички кабл типа ADSS.

Понуђач је на страни бр. 19 понуде за наведену ставку навео да нуди оптички кабл, гдје су наведени следећи подаци:

-произвођач: Shenzhen YHT;

-тип, модел или каталошки број: ADSS-G652D.

На странама бр. 73-75 понуде достављена је каталожка документација за наведену ставку, али се из исте не види назив произвођача, те се не може направити директна повезница са подацима наведеним у анексу 3 (образац за цијену понуде). Надаље, у достављеној каталошкој документацији недостају подаци везани за дозвољено савијање кабла, отпорност на истезање (испуњеност услова према стандарду IEC 60794-1-2-E1), отпорност на гњечење

(испуњеност услова према стандарду IEC 60794-1-2-E3) и отпорност на ударац (испуњеност услова према стандарду IEC 60794-1-2-E4), а исти су тражени техничком спецификацијом.

За ставке бр. 2 и 3 техничком спецификацијом тражен је самоносиви неметални оптички кабл са носивом металном сајлом са 8 и 24 влакна, респективно.

Понуђач је на страни бр. 19 понуде за наведене ставке навео да нуди оптички кабл, гдје су наведени слједећи подаци:

-произвођач: Shenzhen YHT;

-тип, модел или каталошки број: GYFHTC8Y-8 и GYFHTC8Y-24.

На странама бр. 77-79 понуде достављена је каталошка документација за наведене ставке, али се из истих не види назив произвођача, те се не може направити директна повезница са подацима наведеним у анексу 3 (образац за цијену понуде). Надаље, у достављеној каталошкој документацији недостаје податак везан за дозвољено савијање кабла, а исти је тражен техничком спецификацијом.

Осим наведеног, за ставку бр. 4 техничком спецификацијом тражен је носач резерве оптичког кабла на стубу.

Понуђач је на страни бр. 19 понуде за наведену ставку навео да нуди носач, гдје су наведени слједећи подаци:

-произвођач: Elpos;

-тип, модел или каталошки број: 4860127.

На странама бр. 81-83 понуде достављена је каталошка документација за наведену ставку, гдје је наведено да се ради о носачу са димензијама 600 mm x 600 mm, док је за ставку бр. 4 техничком спецификацијом експлицитно тражен носач типа FOSB произвођача Telenco или еквивалент у погледу тражених техничких карактеристика, тј. тражен је носач димензија 900 mm x 900 mm. Сходно томе, исто је у супротности са техничком спецификацијом.

Дакле, ради се о неодговарајућој роби која не испуњава услове описане у техничкој спецификацији.

Није достављена довољно детаљна каталошка документација, а што је у супротности са тачком 3.3.5. тендерске документације.

Узимајући у обзир наведено, понуда понуђача „ELNOS TRADE“ д.о.о. Бања Лука је, на основу члана 68. став (4) под и) и под ј) Закона о јавним набавкама, одбачена.

Понуда понуђача „G&T Inženjering“ д.о.о. Бања Лука се искључује због неиспуњења услова за квалификацију из слједећих разлога:

Тачком 7.1.1. тендерске документације тражено је да се у нацрту уговора упишу подаци и детаљи из понуде, а приложени нацрт уговора није попуњен, већ само потписан. Надаље тачком 5.2.2. тендерске документације тражено је да понуда, између осталог, треба да садржи потписан и попуњен нацрт уговор.

С обзиром на то да наведени документ није попуњен, а исто је експлицитно тражено тендерском документацијом, предметна понуда не испуњава услове садржаја понуде.

Имајући у виду наведено, понуда понуђача „G&T Inženjering“ д.о.о. Бања Лука је, на основу члана 68. став (4) под и) Закона о јавним набавкама, одбачена.

Понуда понуђача „IEG“ д.о.о. Брчко се искључује због неиспуњења услова за квалификацију из слједећих разлога:

За ставку бр. 1 техничком спецификацијом тражен је оптички кабл типа ADSS.
Понуђач је на страни бр. 5 понуде за наведену ставку навео да нуди оптички кабл, гдје су наведени следећи подаци:
-произвођач: Qingdao Powtech Electronics;
-тип, модел или каталошки број: ADSS-24B1-PE-90M.

На странама бр. 32-38 понуде достављена је каталошка документација за наведену ставку, гдје је наведено да је вриједност промјене слабљења $\leq 0,1$ dB на 1550 nm приликом испитивања услова према стандарду IEC 60794-1-2-E1, док је за ставку бр. 1 техничком спецификацијом експлицитно тражено да приликом испитивања услова према стандарду IEC 60794-1-2-E1 вриједност промјене слабљења буде $\leq 0,05$ dB на 1550 nm.

Дописом бр. 6857/25 од 14.07.2025. године тражено је појашњење понуде понуђача IEG д.о.о. Брчко, а везано за следеће. Наиме, од понуђача је захтијевано да се за ставку бр. 1 изјасни:
-да ли се вриједност промјене слабљења $\leq 0,1$ dB на 1550 nm, како је наведено у достављеној каталошкој документацији, односи на вриједност при испитивању затезном силом ≥ 900 N, а у складу са условима из стандарда IEC 60794-1-2-E1 и
-да ли је наведени оптички кабл испитан тако да издржава силе истезања оптичких влакана ≥ 2700 N, а да истезање буде мање од 0,33 %, како је дефинисано стандардом IEC 60794-1-2-E1.

Дана 18.07.2025. године је стигло предметно појашњење, бр. 7018/25-0 у којем се понуђач IEG д.о.о. Брчко, између осталог, изјаснио да вриједност промјене слабљења износи мање од 0,05 dB на 1550 nm када је сила једнака 900 N. Такође, достављена је и додатна документација, укључујући и изјаву понуђача о техничким карактеристикама каблова, извјештај типског теста и декларацију произвођача. Дакле, у одговору на захтјев за појашњење понуђач наводи да оптички кабл има промјену слабљења мању од 0,05 dB, што је у супротности са вриједношћу мањом од 0,1 dB која је била наведена у оригиналној понуди. Ова разлика указује на контрадикторност између садржаја понуде и појашњења, те доводи у питање поузданост и усклађеност понуде са техничким захтјевима. Надаље, понуђач је, у оквиру појашњења, доставио извјештај типског теста и декларацију произвођача, који нису били дио оригиналне понуде. С обзиром на то да се ови документи односе на кључне техничке карактеристике предмета набавке, њихово накнадно достављање представља недопуштену допуну понуде.

Узимајући у обзир све наведено, понуда понуђача „IEG“ д.о.о. Брчко је, на основу члана 68. став (3) и (4) под ф) Закона о јавним набавкама БиХ, одбачена.

Према одредбама Правилника о условима и начину кориштења е-аукције (Службени гласник БиХ број 80/23), е-аукција није нити заказана јер је достављена једна прихватљива понуда.

У поступку доношења ове Одлуке, посебно су цијењене чињенице да је Комисија правилно и потпуно извршила оцјену квалификованости понуђача, те преглед и оцјену понуда у складу са критеријумима из тендерске документације. Приликом оцјеневеденог поступка Управа предузећа није нашла разлоге, неправилности, нити пропусте у раду који би евентуално били основ за неприхватање Препоруке Комисије за јавну набавку. Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија правилно поступила те да је избор најповољнијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским и интерним актима и тендерском документацијом. Изабрани понуђач је изабран као најбоље рангиран у предметном поступку на основу критеријума из тендерске документације и достављених понуда у предметном поступку као понуђач који је компетентан, поуздан и способан за извршење предметног уговора.

- **Назив понуђача чија је понуда оцијењена као најповољнија:**

1.	Назив понуђача	„ЕЛ ПРОМЕТ“ д.о.о. Бања Лука
2.	Сједиште и адреса	Алеја Светог Саве број 7А, 78 000 Бања Лука
3.	Укупна цијена понуде без ПДВ-а	249.991,00 КМ
4.	Рок испоруке робе	У року до 120 дана (максимално 120) од дана закључења уговора
5.	Мјесто испоруке робе	Мјесто испоруке робе је паритет DDP централно складиште наручиоца у Добоју
6.	Плаћање	У року до 20 дана од дана комплетне испоруке робе
7.	Гарантни рок	Гарантни рок је 60 мјесеци од дана комплетне испоруке робе.
8.	Подаци о дијелу уговора који се даје у подуговор и подаци о подизвођачу, ако је примјенииво	Понуђач не намјерава склапати подуговор са трећом страном

Из наведених разлога, примјеном члана 70. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број: 39/14, 59/22, 50/24), члана 8. став (2) тачка д) Правилника о успостављању и раду Комисије за набавке („Службени гласник БиХ“ број: 103/14) и члана 19. став (4) тачка д) Правилника о јавним набавкама ОДС „ЕЛЕКТРО ДОБОЈ“ а.д. Добој-а, а у складу са Препоруком Комисије за набавку, одлучено је као у члану 1. ове Одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

Против ове Одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема ове Одлуке.

Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби Босне и Херцеговине, путем уговорног органа у писаној форми директно, електронским путем на info@elektrodoj.net или препорученом поштанском пошиљком на адресу: Николе Пашића 77, 74000 Добој.

Жалба се подноси у најмање 3 (три) примјерка.



ДИРЕКТОР

/ Славен Дујаковић /

Прилог:

- Записник о прегледу и оцјени понуда број: 5832-4/25 од 5.8.2025. године са препоруком комисије

Доставити:

- Групи понуђача: „ЕЛ ПРОМЕТ“ д.о.о., „ЕЛНАР“ д.о.о. Бања Лука и ГП „ГРАДИП“ д.о.о. Прњавор
- Понуђачу: „ЕЛНОС ТРАДЕ“ д.о.о. Бања Лука
- Понуђачу: „G&T“ инжињеринг д.о.о. Бања Лука
- Понуђачу: „И.Е.Г“ д.о.о. Брчко
- а/а.