



Број: 8512-5-1/22

QF-P5-008

Датум: 8.2.2023. године

На основу члана 69. став (1) тачка б), члана 70. ст. (1), (4) и (6) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14), члана 8. став (2) тачка д) Правилника о успостављању и раду Комисије за набавке („Службени гласник БиХ“ број: 103/14 и члана 19. став (4) тачка в) Правилника о јавним набавкама, а у складу са Препоруком Комисије за набавку, Управа предузећа ЗП „ЕЛЕКТРО ДОБОЈ“ а.д. Добој, донијела је

ОДЛУКУ

о поништењу поступка јавне набавке

Члан 1.

Поништава се поступак јавне набавке стубних трансформаторских станица и опреме из разлога што ниједна од примљених понуда није прихватљива, сходно одредбама члана 69. став (2) тачка д) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14).

Члан 2.

За извршење ове Одлуке задужује се и овлашћује Служба за набавку и складиште.

Члан 3.

Ова Одлука објавиће се на интернет страници Предузећа (www.elektrodoboj.net), истовремено са упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. став. (6) Закона о јавним набавкама.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. став (2) Закона о јавним набавкама.

Образложење

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 8512/22 од 25.8.2022. године.

Јавна набавка је проведена отвореним поступком.

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 200.000,00 КМ.

Обавјештење о набавци број: 1404-1-1-204-3-85/22, објављено је на Порталу јавних набавки дана 31.8.2022. године, а сажетак обавјештења о набавци објављен је у „Службеном гласнику БиХ“ број: 59/22 од 2.9.2022. године.

Комисија за предметну набавку именована је Рјешењем број: 8512-2/22 од 14.9.2022. године.

Комисија за јавну набавку доставила је Управи предузећа Записник о прегледу и оцјени понуда број: 8512-4/22 од 26.10.2022. године са препоруком о избору најповољнијег понуђача у предметном поступку јавне набавке.

Уговорни орган је прихватио Препоруку Комисије за набавку у складу са Записником о прегледу и оцјени понуда, број: 8512-4/22 од 26.10.2022. године, те донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача број: 8512-5/22 од 4.11.2022. године и уговор о јавној набавци у поступку набавке стубних трансформаторских станица и опреме, додјелио понуђачу

КОНЗОРЦИЈУМ: „KALDERA COMPANY“ д.о.о.-Лакташи и „PROINTER ITSS“ д.о.о. Бања Лука.

Понуђач „Инвинг Инвест Инжињеринг“ д.о.о. Приједор је дана 14.11.2022. године изјавио жалбу на предметну одлуку, а коју је Канцеларија за разматрање жалби, Филијала Бања Лука, усвојила Рјешењем број: ЈН2-02-07-1-3252-7/22 од 22.12.2022. године, те истим рјешењем поништила Одлуку о избору најповољнијег понуђача и предмет вратила Уговорном органу на поновно поступање.

Након тога, именована Комисија за предметну набавку је поново приступила прегледу и оцјени понуда, о чему је сачинила Записник о прегледу и оцјени понуда – поновна евалуација, у којем је утврђено следеће:

- да је у предметном поступку запримљено шест понуда,
- да је благовремено запримљено шест понуда,
- да није било неблаговремено запримљених понуда,
- да се понуда понуђача „Nexen“ д.о.о. Бања Лука одбацује на основу члана 68. став (4) под и) Закона о јавним набавкама (Службени Гласник БиХ број: 39/14) из разлога што понуда није потпуна и не испуњава захтјеве из тендерске документације,
- да се понуда понуђача "FALCON" д.о.о. Бијељина одбацује на основу члана 68. став (4) под б) Закона о јавним набавкама (Службени Гласник БиХ број: 39/14),
- да се понуда понуђача „ЕЛЕКТРОЦЕНТАР ПЕТЕК“ д.о.о. Тузла одбацује на основу члана 68. став (4) под б) Закона о јавним набавкама (Службени Гласник БиХ број: 39/14),
- да се понуда понуђача „БГ ЕНЕРГО ТИМ“ д.о.о. Приједор одбацује на основу члана 68. став (4) под и) Закона о јавним набавкама (Службени Гласник БиХ број: 39/14) из разлога што понуда није потпуна и не испуњава захтјеве из тендерске документације,
- да се понуда понуђача „ИНВИНГ ИНВЕСТ ИНЖИЊЕРИНГ“ д.о.о. Приједор одбацује на основу члана 68. став (4) под и) Закона о јавним набавкама (Службени Гласник БиХ број: 39/14) из разлога што понуда није потпуна и не испуњава захтјеве из тендерске документације и
- да се понуда понуђача Конзорцијум: "Kaldera Company" д.о.о. Лакташи и "Prointer ITSS" д.о.о. Бања Лука - члан Infinity International Group“ одбацује на основу члана 68. став (4) под и) Закона о јавним набавкама (Службени Гласник БиХ број: 39/14) из разлога што понуда није потпуна и не испуњава захтјеве из тендерске документације.

Приликом поновне анализе и оцјене достављених понуда именована комисија за предметну набавку утврдила је следеће.

Током претходног поступка евалуације, обзиром да је у својој понуди доставио каталошку документацију у којој није назначио коју тачно робу нуди за појединачне дијелове опреме из Анекса 8 Тендерског документа, понуђачу "NEXEN" д.о.о. Бања Лука је дана 17.10.2022. године дописом број 10383/22-0 упућен захтјев за појашњење понуде, на који је он одговорио 20.10.2022. године дописом број 468/22. У наведеном допису дефинисано је следеће:

- понуђена роба за тачке 1,3,4,6 у свим ставкама из Анекса 3, гдје је јасно наведено која роба из каталошке документације се нуди;
- да је Nexen произвођач носача НН ормара и да ће носач бити израђен у складу са захтјевима, те на уопштен начин одговорио на питање у вези начина учвршћивања НН ормара на наведени носач и димензија предметног носача;

- да је Nexen произвођач НН ормара и да ће ормар бити израђен у складу са захтјевима;
- понуђена роба за НН прекидаче снаге за сваки од три типа трафостаница који се нуди;
- понуђена роба за кондензаторске батерије за сваки од три типа трафостаница који се нуди.

Након овог појашњења јасно је да кондензаторске батерије које понуђач нуди не одговарају захтјеву из Анекса 8 Тендерског документа. Наиме, у Анексу 3 тражено је да кондензаторске батерије унутар блока за компензацију за ставке 1, 2 и 3 на номиналном напону 440 V имају реактивне снаге 2,5kVAr, 5kVAr и 10kVAr, респективно, без датих толеранција. Понуђач је понудио кондензаторске батерије типа FEK13 0,40/2,50, FEK13 0,40/2,50, FEK13 0,40/2,50, за ставке 1, 2 и 3 које на номиналном напону 440 V имају реактивне снаге 3,03kVAr, 6,05kVAr и 12,1kVAr, респективно, што није у складу са захтјевима у Тендерском документу.

Такође, понуђач је за растављаче из тачке 2 у свим ставкама на странама 49-52 доставио каталожку документацију на којој није приказан изолациони уметак који је тражен у Анексу 8, што је био услов тражен Тендерским документом, а на шта је у својој одлуци указала Канцеларија за разматрање жалби у горе поменутом Рјешењу.

Обзиром на горе наведено, а сходно члану 68. став (4) под и) Закона о јавним набавкама БиХ, понуда понуђача "NEXEN" д.о.о. Бања Лука се одбацује.

Такође, у складу са Рјешењем Канцеларије за рјешавање жалби, Филијала Бањалука, број ЈН2-02-07-1-3252-7/22 од 22.12.2022. године, којим је поништена Одлука о избору најповољнијег понуђача и предмет враћен на поновни поступак, дана 4.1.2023. године понуђачима је упућен захтјев за продужење валидности понуде и банковних гаранција.

Као рок за достављање одређен је дан 18.1.2023. године, а понуђачи "FALCON" д.о.о. Бијељина и „ЕЛЕКТРОЦЕНТАР ПЕТЕК“ д.о.о. Тузла нису потврдили валидности понуда до наведеног рока, нити су доставили продужење банковне гаранције, док су остали понуђачи до остављеног рока доставили продужење валидности понуде и банковне гаранције у складу са поменутих захтјевом.

Обзиром на горе наведено, сходно члану 68. став (4) под б) Закона о јавним набавкама БиХ, понуда понуђача "FALCON" д.о.о. Бијељина и „ЕЛЕКТРОЦЕНТАР ПЕТЕК“ д.о.о. Тузла су одбачене.

Надаље, тачком 8.2. Тендерског документа јасно је наведено да су понуђачи обавезни у понуди доставити оригиналну каталожку документацију произвођача за све дијелове опреме наведене у техничкој спецификацији, укључујући и појединачно наведену опрему у тачки 11, довољно детаљну за утврђивање усклађености техничких карактеристика са захтјевима наручиоца из ове Тендерске документације.

Понуђач „БГ ЕНЕРГО-ТИМ“ д.о.о. Приједор за нисконапонски ормар на трафостаници није доставио каталожку документацију. У тачки 8.2. јасно је наведено да је неопходно доставити каталожку документацију за све дијелове опреме, а нисконапонски ормар је недвосмислено дио опреме трафостанице, и то веома важан дио опреме за који је неопходно потврдити првенствено конструктивне карактеристике, тј. димензије, вањски изглед и начин монтаже на стуб трафостанице, начин отварања, тј. приступа опреми у ормару, што се може видјети са графичког прилога, уколико је достављена оригинална каталожка документација. Понуђач није могао имати дилему да ли је потребна каталожка документација за нисконапонски ормар, иако захтјев за доставом каталожке документације није стављен у Анексу 8 у тачки 11, нити у другим тачкама у Анексу 8, јер је тај захтјев постављен у тачки 8.2 тендерског

документа за све дијелове опреме. За остале дијелове опреме понуђач је доставио каталожку документацију, иако такође у тим тачкама није посебно наведено.

Имајући у виду све наведено, сходно члану 68. став (4) под и) Закона о јавним набавкама БиХ, понуда понуђача „БГ ЕНЕРГО-ТИМ“ д.о.о. Приједор је одбачена.

Такође, ни понуђач „ИНВИНГ ИНВЕСТ ИНЖИЊЕРИНГ“ д.о.о. Приједор за нисконапонски ормар на трафостаници није доставио каталожку документацију. У тачки 8.2. јасно је наведено да је неопходно доставити каталожку документацију за све дијелове опреме, а нисконапонски ормар је недвосмислено дио опреме трафостанице, и то веома важан дио опреме за који је неопходно потврдити првенствено конструктивне карактеристике, тј. димензије, вањски изглед и начин монтаже на стуб трафостанице, начин отварања, тј. приступа опреми у ормару, што се може видјети са графичког прилога, уколико је достављена оригинална каталожка документација. Понуђач није могао имати дилему да ли је потребна каталожка документација за нисконапонски ормар, иако захтјев за доставом каталожке документације није стављен у Анексу 8 у тачки 11, нити у другим тачкама у Анексу 8, јер је тај захтјев постављен у тачки 8.2 Тендерског документа за све дијелове опреме. За остале дијелове опреме понуђач је доставио каталожку документацију, иако такође у тим тачкама није посебно наведено.

У складу са наведеним, а сходно члану 68. став (4) под и) Закона о јавним набавкама БиХ, понуда понуђача „ИНВИНГ ИНВЕСТ ИНЖИЊЕРИНГ“ д.о.о. Приједор је одбачена.

Понуђач Конзорцијум "KALDERA COMPANY" д.о.о. Лакташи и "PROINTER ITSS" д.о.о. Бања Лука - члан Infinity International Group" је за растављаче из тачке 2 у свим ставкама на странама 89-91 доставио каталожку документацију на којој није приказан погон растављача у оквиру којег би требао бити изолациони уметак, тако да није могуће потврдити постојање изолационог уметка који је тражен у Анексу 8, што је био услов у Тендерском документу, а на шта је у својој одлуци указала Канцеларија за разматрање жалби у горе поменутом Рјешењу.

Имајући у виду наведено, сходно члану 68. став (4) под и) Закона о јавним набавкама БиХ, понуда понуђача Конзорцијум „KALDERA COMPANY" д.о.о. Лакташи и "PROINTER ITSS" д.о.о. БАЊА ЛУКА - члан Infinity International Group" је одбачена.

Надаље, у поступку оцјеневеденог поступка, Управа предузећа ЗП „ЕЛЕКТРО ДОБОЈ“ а.д. Добој није нашла разлоге, неправилности нити пропусте у раду који би евентуално били основ за неприхватање препоруке Комисије за набавку. У поступку је утврђено да је Комисија у свему правилно поступила те да је препорука у предметном поступку набавке дата у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским и интерним актима и тендерским документом. Наиме, у поступку предметне набавке несумњиво је утврђено да су запримљене понуде неприхватљиве, чиме су се стекли законски услови за поништавање поступка јавне набавке.

Из наведених разлога, примјеном члана 69. став (1) тачка б), члана 70. ст. (1), (4) и (6) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 8. став (2) тачка д) Правилника о успостављању и раду Комисије за набавке („Службени гласник БиХ“ број: 103/14) и члана 55. Правилника о јавним набавкама ЗП „ЕЛЕКТРО ДОБОЈ“ а.д. Добој, одлучено је као у члану 1. ове одлуке.



Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби Босне и Херцеговине, путем уговорног органа у писаној форми директно, електронским путем на info@elektrodojoj.net или препорученом поштанском пошиљком на адресу: Николе Пашића 77, 74000 Добој.

М.П.

ВД ДИРЕКТОРА

Миодраг Мишић

- Записник о прегледу и ојени понуда број: 8512-4-1/22
од 3.2.2023. године са препоруком комисије

- Понуђачу: „Nexen“ д.о.о. Бања Лука
- Понуђачу: "FALCON" д.о.о. Бијељина
- Понуђачу: „ЕЛЕКТРОЦЕНТАР ПЕТЕК“ д.о.о. Тузла
- Понуђачу: „БГ ЕНЕРГО-ТИМ“ д.о.о. Приједор
- Понуђачу: „ИНВИНГ ИНВЕСТ ИНЖИЊЕРИНГ“ д.о.о. Приједор
- Понуђачу: Конзорцијум „KALDERA COMPANY" д.о.о. Лакташи и "PROINTER ITSS" д.о.о. Бања Лука - члан Infinity International Group"
- а/а.