



Оператер дистрибутивног система

„Електро Добој“
акционарско друштво Добој

Николе Пашића 77, 74000 Добој, Република Српска - БиХ

Тел: +387(53)209700, Факс: +387(53)241344

Web: www.elektrodoboj.net; Email: info@elektrodoboj.net

Регистровано код Округног привредног суда у Добоју,

МБС: 85-02-0021-09; Матични број: 01074628

ЈИБ: 4400014500009; ИБ: 400014500009

Број: 7354-5/25

QF-P5-008

Датум: 9.10.2025. године

На основу члана 69. став (1) тачка б), члана 70. ст. (1), (4) и (6) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14, 59/22, 50/24), члана 8. став (2) тачка д) Правилника о успостављању и раду Комисије за набавке („Службени гласник БиХ“ број: 103/14 и 49/23) и члана 19. став (4) тачка в) Правилника о јавним набавкама, а у складу са Препоруком Комисије за набавку, Управа предузећа ОДС „ЕЛЕКТРО ДОБОЈ“ а.д. Добој, донијела је

ОДЛУКУ

о поништењу поступка јавне набавке

Члан 1.

Поништава се поступак јавне набавке МБТС и БТС дистрибутивних трафостаница 10/0,4kV из разлога што ниједна од примљених понуда није прихватљива – члан 69. став (2) тачка д) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14, 59/22, 50/24).

Члан 2.

За извршење ове Одлуке задужује се и овлашћује Служба за набавку и складиште.

Члан 3.

Ова Одлука објавиће се на интернет страници Предузећа (www.elektrodoboj.net), истовремено са упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. став. (6) Закона о јавним набавкама.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. став (2) Закона о јавним набавкама.

Образложење

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 7354/25-0 од 1.8.2025. године.

Јавна набавка је проведена отвореним поступком.

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 955.000,00 КМ.

Обавјештење о набавци број: 1404-1-1-135-3-80/24, објављено је на Порталу јавних набавки дана 4.8.2025. године, а сажетак обавјештења о набавци објављен је у „Службеном гласнику БиХ“ број: 48/25 од 8.8.2025. године.

Комисија за предметну набавку именована је Рјешењем број: 7354-2/25 од 18.8.2025. године.

Комисија за јавну набавку доставила је Управи предузећа Записник о прегледу и оцјени понуда број: 7354-4/25 од 1.10.2025. године са препоруком о поништењу предметног поступка јавне набавке.

Комисија за предметну набавку је благовремено и правилно извршила отварање, преглед и оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајући записник, у којем је утврђено сљедеће:

- да су у предметном поступку заприимљене три понуде,
- да су благовремено заприимљене три понуде,
- да није било неблаговремено заприимљених понуда,
- да се понуда Групе понуђача „EL PROMET“ д.о.о. Бања Лука и ГП „ГРАДИП“ д.о.о. Прњавор одбацује на основу члана 68. став (4) под и) Закона о јавним набавкама (Службени Гласник БиХ број: 39/14, 59/22, 50/24),
- да се понуда понуђача „ЛОЗНИЦАЕЛЕКТРО“ а.д. Лозница одбацује на основу члана 68. став (4) под и) Закона о јавним набавкама (Службени Гласник БиХ број: 39/14, 59/22, 50/24),
- да се понуда понуђача „NEXEN“ д.о.о. Бања Лука одбацује на основу члана 68. став (4) под и) Закона о јавним набавкама (Службени Гласник БиХ број: 39/14, 59/22, 50/24).

Наиме, група понуђача "ЕЛ ПРОМЕТ" д.о.о. Бања Лука и ГП „ГРАДИП“ д.о.о. Прњавор у оквиру достављене понуде није доставила комплетну типску атестну документацију за понуђену робу у складу са захтјевима из члана 3.3.3. Тендерске документације. Наиме, у члану 3.3.3. тражено је да се достави типска атестна документација издана од овлаштене установе, односно међународно акредитоване лабораторије за понуђене комплетно опремљене компактне типске трансформаторске станице, у складу са стандардима ИЕС 62271-202:2014, ИЕС 62271-1:2017, ИЕС 60529:2013 или еквивалентним, уз напомену да је потребно доставити доказе о успјешно извршеним испитивањима по наведеним стандардима или еквивалентима за сљедеће тачке:

1. Испитивање високонапонских веза атмосферским ударним напонам
2. Испитивање високонапонских веза напонам индустријске фреквенције
3. Испитивање на механички удар (IK10)
4. Испитивање верификације степена заштите (IP44)
5. Диелектрична испитивања помоћних и контролних кола
6. Испитивање нисконапонских веза (испитивање атмосферским ударним напонам)
7. Испитивање унутрашњег лука (IAC-AB)
8. Испитивање пораста температуре и утврђивање топлотне класе
9. Испитивање краткотрајне подносиве струје и вршне подносиве струје на колу уземљења.

Група понуђача "ЕЛ ПРОМЕТ" д.о.о. Бања Лука и ГП „ГРАДИП“ д.о.о. Прњавор је у склопу понуде, на странама 287-303 доставила само дијелове атестне документације, односно прве стране извјештаја о типским испитивањима под бројем 13369 (за тачку 7) и 13305 (за тачке 8 и 9), те 7 страница од укупно 26 за испитивање под бројем 47263/22.03.2022 (за тачке 1, 2, 3, 4, 5 и 6). Достављање атеста, осим копираних у цијелости, не може се сматрати ваљаним доказом о успјешно извршеним испитивањима од акредитоване лабораторије.

Узимајући у обзир горе наведено, понуда групе понуђача "ЕЛ ПРОМЕТ" д.о.о. Бања Лука и ГП „ГРАДИП“ д.о.о. Прњавор је на основу члана 68. став (4) под и) Закона о јавним набавкама БиХ (Сл. Гласник БиХ број: 39/14, 59/22, 50/24) одбачена.

Надаље, понуђач "ЛОЗНИЦАЕЛЕКТРО" а.д. Лозница у достављеној понуди није попунио Образац за цијену понуде, тј. за све понуђене ставке уписао је само цијену, док није попунио податке о произвођачу и типу понуђене опреме, ни у Обрасцу за цијену понуде (Анекс 3), нити у нацрту уговора.

Узимајући у обзир горе наведено, понуда понуђача ЛОЗНИЦАЕЛЕКТРО" а.д. Лозница је на основу члана 68. став (4) под и) Закона о јавним набавкама БиХ (Сл. Гласник БиХ број: 39/14, 59/22, 50/24) одбачена.

Такође, понуђач "NEXEN" д.о.о. Бања Лука у оквиру достављене понуде није доставио комплетну типску атестну документацију за понуђену робу у складу са захтјевима из члана 3.3.3. ТД. Наиме, у члану 3.3.3. тражено је да се достави типска атестна документација издана од овлаштене установе, односно међународно акредитоване лабораторије за понуђене комплетно опремљене компактне типске трансформаторске станице, у складу са стандардима IEC 62271-202:2014, IEC 62271-1:2017, IEC 60529:2013 или еквивалентним, уз напомену да је потребно доставити доказе о успјешно извршеним испитивањима по наведеним стандардима или еквивалентима за сљедеће тачке:

1. Испитивање високонапонских веза атмосферским ударним напоном
2. Испитивање високонапонских веза напоном индустријске фреквенције
3. Испитивање на механички удар (IK10)
4. Испитивање верификације степена заштите (IP44)
5. Диелектрична испитивања помоћних и контролних кола
6. Испитивање нисконапонских веза (испитивање атмосферским ударним напоном)
7. Испитивање унутрашњег лука (IAC-AB)
8. Испитивање пораста температуре и утврђивање топлотне класе
9. Испитивање краткотрајне подносиве струје и вршне подносиве струје на колу уземљења.

Понуђач је у склопу понуде, на странама 683-731 доставио извјештаје о испитивањима број 13806 (за тачке 7 и 9), број 13993 (за тачку 8) број 48154 / 07.08.2025 (за тачку 4), те извјештај број 47920 / 22.08.2024 (за тачку 3) док за захтјеве под тачкама 1, 2, 5 и 6 није доставио доказ о успјешно извршеним типовим испитивањима.

Узимајући у обзир горе наведено, понуда понуђача "NEXEN" д.о.о. Бања Лука је на основу члана 68. став (4) под и) Закона о јавним набавкама БиХ (Сл. Гласник БиХ број: 39/14, 59/22, 50/24) одбачена.

Према одредбама Правилника о условима и начину кориштења е-аукције (Службени гласник БиХ број 80/23), е-аукција није заказана јер није достављена нити једна прихватљива понуда.

Најзад, у поступку доношења ове Одлуке утврђено је да у предметном поступку није било других прихватљивих понуда.

У поступку оцјеневеденог поступка, Управа предузећа ОДС „ЕЛЕКТРО ДОБОЈ“ а.д. Добој није нашла разлоге, неправилности нити пропусте у раду који би евентуално били основ за неприхватање препоруке Комисије за набавку. У поступку је утврђено да је Комисија у свему правилно поступила те да је препорука у предметном поступку набавке дата у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским и интерним актима и тендерским документом. Наиме, у поступку предметне набавке несумњиво је утврђено да су запримљене понуде неприхватљиве, чиме су се стекли законски услови за поништавање поступка јавне набавке.

Из наведених разлога, примјеном члана 69. став (1) тачка б), члана 70. ст. (1), (4) и (6) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14, 59/22, 50/24), члана 8. став (2) тачка д) Правилника о успостављању и раду Комисије за набавке („Службени гласник БиХ“ број: 103/14 и 49/23) и члана 55. Правилника о јавним набавкама ОДС „ЕЛЕКТРО ДОБОЈ“ а.д. Добој-а, одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

Против ове Одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема ове Одлуке.

Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби Босне и Херцеговине, путем уговорног органа у писаној форми директно, електронским путем на info@elektrodoj.net или препорученом поштанском пошиљком на адресу: Николе Пашића 77, 74000 Добој.

Жалба се подноси у најмање 3 (три) примјерка.

М.П.

ДИРЕКТОР



/ Славиш Дукловић /

Прилог:

- Записник о прегледу и оцјени понуда број: 7354-4/25 од 1.10.2025. године са препоруком комисије

Доставити:

- Понуђачу: Група понуђача „EL PROMET“ д.о.о. Бања Лука и ГП „ГРАДИП“ д.о.о. Прњавор
- Понуђачу: „ЛОЗНИЦАЕЛЕКТРО“ а.д. Лозница
- Понуђачу: „NEXEN“ д.о.о. Бања Лука
- а/а.